


桁面に風を受けた場合の転倒モーメント（桁側の支点） **A**

$$M=28.95 \times 1.7= 49.22 \text{ KN.m}$$

抵抗モーメント（桁側の支点） **A**

$$M=77.41 \times 3.37/2= 130.44 \text{ KN.m}$$

49.22 < 130.44  
 ∴OK転倒せず



計算

- ： ㈱シティープラン
- ： 北佐久郡経井沢町長倉2399-1
- ： 担当 土屋
- ： TEL 0267-45-0390